PERFILES PLECK

Documento Nº 238573

Expediente: PY15-0063

DOCUMENTO DE INFORMES
INFORME DEL PRODUCTO TIPO
UNE 85246-1: 2009


Empresa: **PERFILES PLECK, S.A.L.**
CALLE EDISON 7.
BENISSA. ALICANTE.

Producto: **CAJÓN DE PERSIANA.**

Modelo: **Serie: CAJÓN 185 DECORATIVO**

Material: **PVC**

Sección y/o fotografía:



Cajón de 185 PVC Decorativo con aislante Neopor.	Clasificación	Nº Documento	Fecha ensayo
Permeabilidad al aire. UNE-EN 1026:2000	**CLASE 4**	**238481**	**12.02.2015**
Estanqueidad al agua. UNE-EN 1027:2000	**CLASE E_{3000}**	**238481**	**12.02.2015**
Resistencia al viento. UNE-EN 12211:2000	**3000 Pa**	**238481**	**12.02.2015**
Transmitancia térmica. UNE-EN ISO 10077-2:2010	**0,78 W(m^2K)**	**238484**	**05.02.2015**
Aislamiento acústico. UNE-EN ISO 10140-2:2011	**36(-1;-3) dB**	**238482**	**13.01.2015**
Cajón de 185 PVC Decorativo con aislante Neopor y lámina asfáltica de 4 mm de espesor.	Clasificación	Nº Documento	Fecha ensayo
Transmitancia térmica. UNE-EN ISO 10077-2:2010	**0,82 W(m^2K)**	**238484**	**05.02.2015**
Aislamiento acústico. UNE-EN ISO 10140-2:2011	**40(-1;-3) dB**	**238483**	**14.01.2015**

Navarrete a 24 de Febrero de 2015

ilac-MRA ENAC ENSAYOS Nº 288 / LE 634

CE Organismo Notificado Nº 1668

Luis García Viguera
Director Técnico

Para una adecuada identificación de las características del material ensayado y de los resultados obtenidos es imprescindible disponer de las documentaciones referidas. Datos obtenidos de los informes de ensayo correspondiente a la empresa con expediente nº: PY15-0044.